

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3730

Utstedt: 27.05.2021
Gyldig til: 01.06.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Delabie TEMPOMATIC 4 og TEMPOMATIC MIX 4 elektroniske servantbatterier

er i samsvar med kravene i

› EN 15091



Innehaver

DELABIE SCS
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville-Escarbotin
Frankrike

Produsent

DELABIE SCS
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville-Escarbotin
Frankrike

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Delabie TEMPOMATIC 4 og TEMPOMATIC MIX 4 elektroniske servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › 440100
- › 440106
- › 440101
- › 490100
- › 490106
- › 490101

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4. Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

